平成３０年度　水質検査結果

番号	検査項目	最大値	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下
2	大腸菌	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003　未満	0.003　mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005　未満	0.0005　mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001　未満	0.01　mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001　未満	0.01　mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001　未満	0.01　mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005　未満	0.05　mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004　未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	0.8　mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.10	1.0　mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002　未満	0.002　mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005　未満	0.05　mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001　未満	0.04　mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001　未満	0.02　mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001　未満	0.01　mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001　未満	0.01　mg/L以下
20	ベンゼン	0.001　未満	0.01　mg/L以下
21	塩素酸	0.22	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002　未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.026	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.013	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.017	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001　未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.060	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.010	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.019	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.008	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008　未満	0.08　mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.010　未満	1.0　mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02　未満	0.2　mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.04	0.3　mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01　未満	1.0　mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	29.3	200　mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005　未満	0.05　mg/L以下
38	塩化物イオン	60.9	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	96.1	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	235	500　mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02　未満	0.2　mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000002	0.00001　mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.00001　mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005　未満	0.02　mg/L以下
45	フェノール類	0.0005　未満	0.005　mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.2	3　mg/L以下
47	ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度	1	5　度以下
51	濁度	0.5	2　度以下